



Градске  
пијаце

*Башће Вашег Њоверења!*

Јавно комунално предузеће  
„ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ“  
Београд, Живка Карабиберовића 3  
Тел: 011 7857 940  
Факс: 011 6401 928  
Е-пошта: info@bgpijace.rs  
www.bgpijace.rs  
Жиро рачун: 160-6816-95  
ПИБ: 101721046

Зав. број 6947/1

Београд, 12.11.2019

**Предмет: Одговори на питања понуђача бр. 2**

**у вези јавне набавке број ЈНМВ 14/19**

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15, 68/15), обавештавамо Вас, о достављеним питањима понуђача и одговорима у вези припремања понуде:

**Питања :**

		Питања
18	Орман за компензацију реактивне енергије 50кУАг	Да ли су аутоматске компензације? Ако јесу која је конфигурација батерија?
19	Орман за компензацију реактивне енергије 75кУАг	Да ли су аутоматске компензације? Ако јесу која је конфигурација батерија?
20	Орман за компензацију реактивне енергије 125кУАг	Да ли су аутоматске компензације? Ако јесу која је конфигурација батерија?
9.5	Осигурач са стезаљком	Молим вас детаљније опишите позицију, чему служи? Која јој је намена? Молим за ознаку.
5	постоље високоучин. осигурача типа ГЈУ	
5.1	100 А	Која је величина осигурача?
5.2	63 А	Која је величина осигурача?
6	улошци високоучинских осигурача типа М	
6.1	250 А	Која је величина осигурача?
6.2	125 А	Која је величина осигурача?
6.3	100 А	Која је величина осигурача?
6.4	80 А	Која је величина осигурача?
6.5	63 А	Која је величина осигурача?

**Одговори на питања:**

1. Одговор за позиције 18, 19 и 20: Ормани нису аутоматске компензације.
2. Одговор за позицију 9.5: Осигурач са стезаљком има примену при заштити водова јавног осветљења које имамо по пијацама и неизолованих ваздушних водова прикључених на водове НН СКС-а од прекострујних оптерећења. Ознаку не смемо да наводимо у складу са чланом 72. ЗЈН.
3. Одговор за позиције 5.1 и 5.2: Под овим позицијама Наручилац је захтевао постоље осигурача, за које је тачно навео величине, а не осигураче. Није јасно постављено питање, те Наручилац не може јасно да одговори.



4. Одговор за позиције 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 и 6.5: Наручилац је јасно поставио којег су типа осигурачи те је у складу са тим дефинисао и величине осигурача. Уколико је понуђач мислио на неке друге величине осигурача, морао је јасно да прецизира на које је величине мислио. Није јасно постављено питање, те Наручилац не може јасно да одговори



*[Handwritten signature]*  
Председник Комисије